

Elektrizitätswerk Diessen

Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	10,0	262,0	km	
	Freileitung	0,0	1,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				7.420 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		10.113.283	10.011.317	10.676.083	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		18	19	2705	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				7.467
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				3,89 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				41,33 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,93%	1,02%	2,55%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	93.562	101.966	271.843	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			467.371	kWh
	Kosten der Verlustenergie			26.126,04	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			55,90	€/MWh