

Elektrizitätswerk Diessen

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

		MS	NS	
§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge			
	Kabel	12,0	264,0	km
	Freileitung	0,0	1,0	km
§27 (2) Nr. 2		Installierte Leistung MS/NS		9.340 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		0	0	12.095.009 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		20	21	2907
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			7.467
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			3,89 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			82,65 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,49%	1,66%	4,07%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	0	0	492.453 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			492.453 kWh
	Kosten der Verlustenergie			18.663,97 €
durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				37,90 €/MWh